



V D S Z S Z S z o l i d a r i t á s

1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 27/A.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Üzemi tel.+Fax: 01+13-29

Szolidaritás

563 / 2015

Tárgy: Keleti pu. Belső tér állapota

MÁV ZRt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Lipusz Ferenc
gazdasági igazgató helyettes

Budapest

Kerepesi út 1-3.

1 0 8 7

Tisztelt Igazgató-helyettes Úr, Kedves Ferenc!

Budapest Keleti pályaudvaron a külsős forgalmi szolgálattevők rendkívül mostoha, balesetveszélyes környezetben kényszerülnek amúgy is különös leterheltséggel bíró szolgálatuk ellátására. A „Belső tér” ablakai nem teljesen zárhatóak, így esőzés alkalmával a helység beázik. Az ablakok alatt a feszültség alatt lévő vezetékek, kábelkötegek sűrű átláthatatlan erdeje található, mely egy-egy beázás alkalmával a vízben áll.

Kérjük, hogy az érintésvédelmi kockázat okán mielőbb szíveskedjenek az ablakok szigetelését elvégeztetni, a beázást megszüntetni.

Közös érdekünk az ügy megnyugtató rendezése melynek érdekében természetesen állok szíves rendelkezésedre.

Intézkedéseidet előre is köszönöm.

Budapest, 2015. 08. 05.



Tisztelettel:

Czentnár Béla

társasági vezető ügyvivő h.